

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 Г.Г.

«11» ноября 2014г.

Выдан: (полное название предприятия)

Товариществу

собственников жилья "Турагвеново 19"

На основании актов проверки готовности

от 11.07.2014г.


Примечание: За 14 дней до начала отопительного сезона провести гидропневматическую промывку системы отопления

Председатель ТСЖ, Турагвеново 19
(руководитель организации)



М.О. Строилолова
(ФИО)

М.П.



Главный инженер МУП «ЧКТС»

Ю.И. Карпусенко

М.П.

Начальник абонентской группы МУП «ЧКТС»



ТСЖ «ТУРАГВЕНОВО-19»
КОПЬЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СЯРОМ ИА Т. В. А. Д. В.

2653751
L 24040@mail.ru

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

г. Челябинск, Ленинский район

«11» 07 2014г.

Комиссия, образованная Распоряжением главы Администрации Ленинского района
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

№ 680 от 17.04. 2014г. в соответствии с программой проведения проверки
готовности к отопительному периоду от «14» июля 2014г. утвержденной
Любимовни А. Р. заместителем
(ФИО руководителя (его заместителя) органа,

Главы Администрации г. Челябинска по гор. хозяйству
(проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с « » 20 г. по « » 20 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку
готовности к отопительному периоду ТСЖ «Тухачевского 19»

(управляющая компания, потребитель тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:

1. Тухачевского 19

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п.п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;	Устранено	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;	Проведено	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;	Выполнено	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;	Выполнено	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	Удовлетворительно	
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	Удовлетворительно	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;	Удовлетворительно	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;	← В наличии, работоспособен	
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления;	Удовлетворительно	
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их	В наличии	

ТСЖ «ТУХАЧЕВСКОГО-19»
КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СЫРОВА ИГУОВА Л.В.

	действительности;	Отсутствует	
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;	Выполнено	
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов;	Выполнено	
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;	Отсутствует	
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;	В наличии, собственные	
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок;	Выполнено	
16.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность;	Удовлетворительно	
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к настоящим правилам.		

Готовность к работе в отопительный период 2014 – 2015 г.г.
(готовность / неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 г.г. <*>

Председатель комиссии: _____ (подпись, расшифровка подписи) З.Ф. Нурғалиев

Заместитель председателя комиссии: _____ (подпись, расшифровка подписи) В.Н. Карнушин

Члены комиссии:
Начальник 1-й абон. группы МУП «ЧКТС» _____ (подпись) К.Н. Архипова

Техник МУП «ЧКТС» _____ (подпись) Е.Г. Рогожкина

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

А.И. Веселов 2014г. _____ (подпись) В.П. Захаров

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей компании, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному сезону)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

ТСЖ «ТУХАЧЕВСКОГО-19»
КОПИЯ ВЕРНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СЫРОМОНТОВА В.В.